



URZĄD MIASTA RUMI.
Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarki Wodnej
tel. (58) 679 65 68 p.dabrowski@um.rumia.pl

RGW.6872.1.22.2022

Rumia, dnia 12.04.2022 r.

PUK Sp. z o.o.
Wzrostło dnia

2022-04-12

L.dz. 977/22

Investor:
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

WARUNKI TECHNICZNE NR 22/2022
NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

w związku z inwestycją polegającą na budowie Bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi,
zlokalizowaną na terenie dz. nr 11/2 i 12 obręb 5

Referat Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2022 r. (data otrzymania pisma 25.03.2022 r.) ustala następujące warunki techniczne:

- 1) Wody opadowe i roztopowe z połąci dachowych i powierzchni utwardzonych należy zagospodarować w obrębie własnej nieruchomości.
- 2) Niedopuszczalne jest powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren sąsiednich nieruchomości.
- 3) Jeśli tereny utwardzone (wjazdy, dojścia, parkingi, chodniki itp.) mają lub będą miały nachylenie w stronę terenów publicznych, spływające z nich wody opadowe i roztopowe muszą być przechwytywane na granicy nieruchomości poprzez odwodnienia liniowe lub inne równoważne urządzenia, całkowicie uniemożliwiające spływanie wód opadowych i roztopowych na tereny publiczne.
- 4) Do obliczeń należy przyjąć 15 min. deszcz o natężeniu 232 dm³/s/ha, a dla powierzchni półprzepuszczalnych niezależnie od ich rodzaju przyjąć współczynnik 0,8.
- 5) Dokumentację techniczną należy uzgodnić w Referacie Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi.
- 6) Do projektu należy dołączyć niniejsze warunki techniczne.
- 7) Warunki techniczne ważne są dwa lata od ich wydania, tj.: do 04.04.2024 r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Dąbrowski
Referat Gospodarki Wodnej
Wydział Gospodarowania Mieniem

Otrzymują:

1. adresat,
2. Wydział Inżynierii Miejskiej, UM Rumia
3. a/a Referat Gospodarki Wodnej, Wydział Gospodarowania Mieniem UM Rumia