



URZĄD GMINY W OSIEKU MAŁYM

ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały
tel. (63) 262-41-70, e-mail: osiek.maly@wokiss.pl
www.osiek-maly.pl

Osiek Mały, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dotyczy postępowania: znak ZP.271.4.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 zm.) Zamawiający udziela następujące informacje:

PYTANIE Z DNIA 15.04.2024 R.

Dotyczy: Postępowania ZP.271.4.2024 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Budkach Nowych

Niniejszym, jako Wykonawca zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o schamat i opis centrali z odzyskiem ciepła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje montażu centrali wentylacyjnej. Wentylacja budynku grawitacyjna a także poprzez wentylatory łazienkowe. Opis wentylacji znajduje się w Projekcie technicznym (Załącznik nr 9) branży sanitarnej (str. 11 – 13) rysunek str. 22.

WÓJT GMINY
Marek Górczewski