



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2020-05-19

ZGK/DKŚ/ 2513 /2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**dotyczy: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
Znak sprawy: ZGK/DW-PN/05/2020
Nr Id postępowania: 344399**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Pytanie 1.

*Uprzejmie proszę o informację, w jakim stopniu został zrealizowany przetarg z roku 2019.
Proszę o podanie wartości ilościowych oraz kwotowych. Dziękuję.*

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że podanie faktycznie zamówionych ilości materiałów z poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz wartości kwotowych jednoznacznie wskazuje na oszacowanie wartości zamówienia na następny okres rozliczeniowy. Z tego względu Zamawiający na etapie postępowania nie może udostępnić takich informacji, które pozwalałyby na ustalenie wartości zamówienia, a tym samym kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2. Załącznik nr 1b poz. 75 do 78 Zamawiający ujął rurę PE długości L=6m, rury o średnicy fi 90,100,160,225 nie występują w odcinkach L=6m. Czy Zamawiający dopuszcza rury w odcinkach L=12m.

Odpowiedź. Rury o średnicach DN90-DN160 mają być w odcinkach 6-metrowych. Zamawiający wykreśla poz. 78 z załącznika nr 1b do SIWZ, tym samym rury PE DN225 x 13,4 SDR17 PN10 mają być w odcinkach 12-metrowych.

Pytanie 3.

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do postępowania: "Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej 2020r" do dnia 29.05.2020r (piątek) do godziny 12.00. Prośbę swoją motywujemy tym, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, część naszych pracowników pozostaje na zasłkach opiekuńczych nad dziećmi i zmuszeni jesteśmy pracować w okrojonym składzie osobowym, co znacznie utrudnia nam bieżące funkcjonowanie. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Odpowiedź.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 26.05.2020 roku do godz. 11:00.**

Pytanie 5.

Zamawiający określił termin dostawy na 24 godz. od daty zamówienia. Jest to kryterium trudne do spełnienia. W przetargu nr ZGK/DW-PN/05/2020 występują pozycje, które nawet producenci nie mają w swoich magazynach "od ręki", w szczególności jeśli chodzi o elementy nietypowe, wytwarzane pod indywidualne potrzeby różnych zakładów wodociągowych. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego kryterium do realnych 5-7 dni?

Odpowiedź.

Zamawiający wydłuża termin dostawy **do 48 godz.** Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadkach określonych w par. 8 ust. 1 Umowy – załącznika nr 5 do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Huczak

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>
- 2) ZGK, a/a.