

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/08/2021

do przetargu nieograniczonego na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie

CPV 45230000-8

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/08/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia metodą bez wykopową rurami PEHD RC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia metodą bezwykopową z rur dwuwarstwowych PE 100- RC SDR 17 PN10. Jednakże przed przystąpieniem do realizacji konieczne jest uzgodnienie z Zamawiającym zmiany metody wykonania przewodu: 2 egz. PZT z zaznaczonymi proponowanymi odcinkami do wykonania metodą bezwykopową i opisem metody wykonania oraz 2 egz. profil sieci wodociągowej uwzględniający konieczność zachowania min. 40cm odległości od skrajni rury wodociągowej przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. W czasie realizacji robót należy zlokalizować, poprzez dokonanie odkrywek, istniejące uzbrojenie znajdujące się na trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowanej sieci wodociągowej.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/08/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala