



<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

Dotyczy postępowania: Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężycza

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

telefon 58 882 89 40

telefax 58 882 89 99

## Wyjaśnienia nr 4

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężycza udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikację terminu składania ofert:

**Osoba do kontaktu**

Weronika Ciachowska

**Bezpośredni nr telefonu**

58 882 89 64

**eMail**

stezyca@gminastezyca.pl

**Internet**

www.gminastezyca.pl

**Godziny otwarcia Urzędu**

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 16.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Data 10.01.2024

Nr pisma

WG.271.1.29.2023.WC

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie przewidywanego czasu pracy agregatów prądotwórczych w okresie rocznym. Ma to wpływ na cenę agregatu i jest niezbędne do wyceny podzespołów agregatu.  
Odp. Zamawiający przewiduje pracę agregatu w ilości 120 godzin/rok.
2. Prosimy o załączenie rysunku adaptacji poddasza domu sportowa z naniesionymi przebudowami ścian w sposób bardziej czytelny np. kolorem czerwonym. Obecnie nie można odróżnić koloru i grubości linii ścian konstrukcyjnych i działowych istniejących od nowoprojektowanych ścian działowych.  
Odp. Zamawiający udostępnił rysunek z naniesionymi przebudowami ścian.
3. W załączonej dokumentacji Golubie\_wod\_kan brak rysunku WK-04 - PROFIL DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ prosimy o uzupełnienie.  
Odp. Budowa kanalizacji deszczowej w Gołubiu nie wchodzi w zakres zadania.

**Konta bankowe**

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

**WÓJT**

*Tomasz Brzoskowski*