

Krosno, dnia 25 czerwca 2021 r.

RZ.ZPU.1.434.166.2021.TN

**Zespół Usług Projektowych
i Ekologicznych
>> EKOWODA <<
Juliusz Nowiński
35-604 Rzeszów , ul. Irysowa 7**

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wydania warunków technicznych przekroczenia rowów melioracyjnych na działkach nr ewid.: 1968/5, 2004/2, 2127 obręb Stobierna rozbudowywaną siecią wodociągową w miejscowości Stobierna cz. II, gm. Trzebownisko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie podaje warunki techniczne przekroczenia rowów melioracyjnych w/w siecią wodociągową.


1. Przekroczenia rowów znajdujących się na działkach nr ewid: 1968/5, 2004/2, 2127 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych, umieszczonych na głębokości min. 1,20 pod dnem istniejącym.

2. Miejsce przekroczenia rowów należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarp.

3. Wszelkie uszkodzenia rowów spowodowane wykonywaniem robót związanych z realizacją inwestycji będzie usuwał Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociągowej występują urządzenia melioracji wodnych (sieć drenarska), znajdujące się w prowadzonej przez tut. Zarząd Ewidencji melioracji wodnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

**Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Krośnie**



dyrektor
Zarządu Zlewni
Dariusz Felis

Otrzymują:

1. Adresat + klauzula RODO
2. NW w Łańcutcie, ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łańcut.
3. Aa