

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762,
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko
Trzebowniko 976

Dotyczy : rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stobierna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2021 r., wydaje się warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenu.

1. Techniczne warunki rozbudowy sieci wodociągowej :
Miejsce włączenia planowanej sieci wodociągowej znajduje się na działce o nr ew. 3434/2. Jest to włączenie do realizowanej obecnie sieci ϕ 225.
Sieć wodociągową należy rozbudować od wskazanej działki do działki o nr ew. 1968/5 – rurami ϕ 225 (PE 100 SDR 17 PN 10) (w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosować rury PE 100 RC), łącząc z istniejącą siecią PCV 160 (w miejscu połączenia należy zaprojektować węzeł z trzema zasuwami odcinającymi – szczelna komora zasuw PE HD min. SN8)
W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącymi sieciami wodociągowymi:
 - sieć ϕ 90 na dz. 3008, należy wykonać węzeł połączeniowy w szczelnej komorze zasuw PE HD min. SN8)
 - ϕ 63 działka 3054/10) wykonać węzeł połączeniowy.Sieć należy projektować z uwzględnieniem wymaganych minimalnych odległości od istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz zgodnie z przepisami ppoż. – hydranty nadziemne DN 80.
2. Wydane warunki rozbudowy są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków może nastąpić na pisemny wniosek ubiegającej się osoby. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu (urządzenia gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami nimi zarządzającymi.
4. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z ZGW-Ś w Trzebowniku przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Narada Koordynacyjna)

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

Otrzymują :
1 x Urząd Gminy w Trzebowniku.
1 x a/a