



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS
	Uziom fundamentowy - taśma stalowa ocynkowana ognioowo SiZn 30x4mm ułożona w warstwie podbetonu. Wyprowadzenia taśmy z betonu należy wykonać powyżej poziomu gruntu. Ewentualnie miejsca styku z gruntem należy wykonać z taśm miedzianej lub w koszulce termokurczliwej.
	Połączenia wyrównawcze pod posadzką z taśmy SiZn 30x4mm.
	Połączenia spawane
	Taśma stalowa ocynkowana ognioowo SiZn 30x4mm wyprowadzona do złącza kontrolno-pomiarowego lub szyn uziemiających (GSU - Główna Szyna Uziemiająca, MSU - Miejscowa Szyna Uziemiająca). Wyprowadzenia taśmy z betonu należy wykonać powyżej poziomu gruntu.
UWAGA!	
1) Przewody odprowadzające przyłączyć do proj. uziomu poprzez złącza kontrolno-pomiarowe podtylnikowe w elewacji.	
2) Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy układany płaskownikiem ocynkowanym ognioowo SiZn 30x4 mm w warstwie podbetonu.	
3) Na poziomie zbrojenia posadzki wykonać płaskownikiem SiZn 30x4 mm połączenia wyrównawcze łączące z sobą zbrojenie posadzki i konstrukcje. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane.	
4) Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic, szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących.	
5) Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami ochronnymi.	
6) Wymagana rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.	
7) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Makowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi
INWESTOR
Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniębice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS
mgr inż. arch. Janusz Dubicki
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inż. Filip Gruszczyński upr. WKP/0222/PWOE/22
mgr inż. Rafał Olszewski upr. WKP/0156/PWOT/08

OPRACOWALI:
mgr inż. Przemysław Rybaczewski
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Rafał Olszewski upr. WKP/0410/POOE/11

FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
NAZWA RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTÓW
INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA

NR RYS.

E-02

NR PROJ. BRANŻA FAZA REW. SKALA
1008 IE PT 00 DATA 13.12.2023 1:100