

**ZAŁĄCZNIK NR 03**

**ZESTAWIENIE DOBORÓW WENTYLATORÓW  
SZKOŁA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH**

Lp	Symbol wentylatora	Obsługiwane pomieszczenie	Lokalizacja wentylatora	Wydajność linii (V)	Spręż (dp)	ilość	SFP max	Szczegół wyk. kanałów	Szczegół wyk. wentylatora	Moc elektryczna (Nel) - teoretyczna kW	dodatkowy osprzęt							
				m3/h	Pa	szt.	kW/(m³/s)				tłumik akustyczny	przepustnica samozamykająca	króćce elastyczne	cokół dachowy	wyłącznik serwisowy	regulator	podstawa systemowa	
BUDYNEK SZKOLNY																		
1	LWD-T.1	Pom. porządkowe	Dach	30	100	1	0,8	ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ dachowe	0,1	BRAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2	LWD-T.2	Rozdzielnia nn	Dach	30	100	1	0,8	ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ dachowe	0,1	BRAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
3	LWD-T.3	Wymiennikownia	Dach	30	100	1	0,8	ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ dachowe	0,1	BRAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
5	LWD-S.1	Toalety	Dach	360	150	1	0,8	ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ dachowe	0,1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	