

ZALĄCZNIK NR 01
ZESTAWIENIE DOBORÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH

Lp	Linia wentylacyjna	Strefa wentylacyjna	Lokalizacja centrali wentylacyjnej	Rodzaj centrali wentylacyjnej	Ilości powietrza do doboru			Temperatury powietrza						Spręż zewnętrzny		Sekcje funkcyjne central wentylacyjnych										
								Lato			Zima					Strona nawiewna						Strona wywiewna				
					nawiewanego	wywiewanego	świeżego	temp obl.	nawiew	wywiew	temp obl.	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	zespół tłumienia	zespół went.	odzysk ciepła	rodzaj odzysku ciepła	nagrzewnica elektryczna	zespół filtrów	zespół tłumienia	zespół went.	filtr
					Vn	Vw	-	tz	tn	tw	tz	tn	tw	Δpn	Δpw	[Pa]	[Pa]									
					[m3/h]	[m3/h]	[-]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[Pa]	[Pa]											
1	LNW-1	Magazyn	Sufit podwieszany	PODWIESZANA LEWA	990	960	990	30	wynik	26	-18	24	24	250	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		
1	LNW-2	Komunikacja	Sufit podwieszany	PODWIESZANA PRAWA	930	490	930	30	wynik	26	-18	20	20	250	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		
1	LNW-3	Sala lekcyjna	Sufit podwieszany	PODWIESZANA LEWA	930	930	930	30	wynik	26	-18	20	20	250	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		
1	LNW-4	Sala lekcyjna	Sufit podwieszany	PODWIESZANA PRAWA	930	930	930	30	wynik	26	-18	20	20	250	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		
1	LNW-5	Sala lekcyjna	Sufit podwieszany	PODWIESZANA PRAWA	930	930	930	30	wynik	26	-18	20	20	250	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		
1	LNW-SS	Sala sportowa	Na zewnątrz	STOJĄCA	7500	7500	1500	30	wynik	wynik	-18	40	20	400	250	NIE	TAK -EC	TAK	KRZYŻOWY SZCZELNY	9,0	M5	NIE	TAK -EC	M5		

- Uwagi :**
- Centrala w wykonaniu standardowym - higienicznym
 - Wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC)
 - Czynnik grzewczy -nagrzewnica wodna 80/60°C
 - Wymienniki wg opisu central
 - Przepustnice szczelne po stronie czerpnej i wyrzutowej centrali
 - Centrala z kompletnym okablowaniem, automatyką i sterowaniem.
 - Centrala wyposażona w elastyczne króćce przyłączeniowe do kanałów.
 - Central podlegająca dyrektywie EKOPROJEKT
 - Moc właściwa wentylatorów liczona jak dla sumy mocy wentylatorów, a nie jak dla każdego wentylatora osobno.