

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe

Wyjaśnienie:

Mieszanki mineralno asfaltowe zaprojektować jak dla KR1-KR2

2. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że grubość odtwarzanej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej wynosi 8 cm – brak informacji w opisie technicznym

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

3. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że grubość warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej wynosi 5 cm – brak informacji w opisie technicznym

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

4. Pytanie:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu na wykonanie odtworzeni nawierzchni drogowych. Czy w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót, Zmawiający udostępni projekt drogowy oferentom?

Wyjaśnienie:

Odtworzenie nawierzchni drogowych przyjąć jak dla kategorii ruchu drogi KR1-KR2

5. Pytanie:

Dokumentacja projektowa nie podaje w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię posesji, na których posadowiona zostanie studzienka przyłączeniowa. Czy w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót, Zamawiający uzupełni dokumentację o wykonanie odtworzeni nawierzchni na terenach posesji na których posadowione zostaną studzienki przyłączeniowe?

Wyjaśnienie:

W miejscach gdzie przyłącza kończą się studniami na terenach posesji należy przyjąć odtworzenie do stanu pierwotnego. Większość lokalizacji studni na terenach posesji to teren zielony.

6. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż budowa tłoczni ścieków, przewodu tłocznego oraz przyłącza hydrantowego jest poza zakresem postępowania.

Wyjaśnienie:

Tłocznia, przewód tłoczny i przyłącze hydrantowe są poza zakresem zamówienia.

7. Pytanie:

Zgodnie z przedmiarem zakres robót drogowych obejmuje 1550 m². Prosimy o doprecyzowanie w jakich miejscach przebiegu projektowanej sieci należy założyć odtworzenia, ponieważ zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym nr 15 i 16 jezdnia asfaltowa znajduje się tylko na odcinku od S145 – S152 co daje długość ok. 280m – 700 m²

Wyjaśnienie:

Odtworzenie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych dotyczy odcinka 300 m, w załączeniu poprawiony przedmiar robót uwzględniający powyższą korektę

W załączeniu załącznik do SWZ pn: „1b Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu _PRZEDMIAR ROBÓT – zmiana2”

8. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca w swojej ofercie powinien zawrzeć koszty odtworzenia terenu na działkach prywatnych w sytuacji, gdy studzienka tworzywowa 425 znajduje się za granicą działki.

Wyjaśnienie:

W miejscach, gdzie przyłącza kończą się studniami na terenach posesji należy przyjąć odtworzenie do stanu pierwotnego. Większość lokalizacji studni na terenach posesji to teren zielony.

9. Pytanie:

Zgodnie z zestawieniem przyłączy kanalizacji sanitarnej zlewnia P2 na rys. 97, przyłącza 247 i 252 powinny być wykonane zgodnie z rozwiązaniem nr 3, co oznacza zastosowanie studzienki tworzywowej DN 600. W przedmiarze robót brakuje w/w studzienki. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót zakończenie przyłącza 247 i 252 studnią 425.

10. Pytanie:

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Wyjaśnienie:

Nie

11. Pytanie:

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz nr XVI/134/20 z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kaźmierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2020 poz. 964 z dnia 27 stycznia 2020r.)

12. Pytanie:

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

13. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Tak

14. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Tak

15. Pytanie:

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Wyjaśnienie:

Gminnej.

16. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Tak

17. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. ”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

18. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Wyjaśnienie:

Do szczegółowego uzgodnienia w trakcie prowadzenia robót

19. Pytanie:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienie:

Opinia załączona do postępowania zakupowego

20. Pytanie:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

21. Pytanie:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

22. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika?

Wyjaśnienie:

Nie

23. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Tak – wykonawca musi dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

24. Pytanie:

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

25. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

26. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć zaślepką przy granicy posesji właścicieli prywatnych bez wykonania przetęczeń istniejących wewnętrznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

27. Pytanie:

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Wyjaśnienie:

Opłaty za nadzór archeologiczny ponosi Zamawiający.

28. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię asfaltową – warstwę wiążącą o gr. 4 cm po śladzie wykopu, oraz warstwę ścieralną o gr 3 cm po śladzie wykopu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) niniejszym zmieniam treść SWZ w następujący sposób:

1. Dotychczasowy załącznik do SWZ: „**1b Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu _PRZEDMIAR ROBÓT – zmiana**”, zostaje zamieniony na załącznik do SWZ o nazwie „**1b Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu _PRZEDMIAR ROBÓT – zmiana2**”, który uwzględnia zmiany wprowadzone przez Zamawiającego. W załączeniu załącznik do SWZ pn: „1b Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu _PRZEDMIAR ROBÓT – zmiana2”

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się integralną częścią SWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ są obowiązujące i pozostają bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.