



OAC-1
1

Facility ID : OAC-1-1
Model : ARUN120LSS0
ODU Capacity(kW) : 32.77/ 32.25
Additional refrigerant(kg) : 6.0
Install Location : Rooftop Floor

12.7:28.58

Do jedn. wewnętrznych

— Instalacja freonowa

KLIMA-TERM

Biurowiejskiego 69A/17
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 790 553 100

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**Budynek administracyjny
ul. Armii Polskiej 29
66-400 Gorzów Wlkp.**

NR RYSUNKU

S3

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT DACHU

DATA

25.11.21

BRANZA

SANITARNA

SKALA

1:100

PROJEKTANT

mgr inż. Rafał Michalik

Instalacje

Instalacje

Instalacje

SPRAWDZIC

mgr inż. Jerostów Gładko

Instalacje

Instalacje

Instalacje