

ZP-6/2022
ROiSO.271.7.2022.DMA

Wszyscy oferenci

Zamawiający informuje iż, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn.”

„Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową”,

udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

1. Proszę o jednoznaczne wskazanie z jakiej mieszanki bitumicznej ma być wykonana podbudowa grubości 12cm. Opis techniczny oraz poz. 12 przedmiaru drogowego wskazuje na AC16W 35/50 a przekrój typowy jezdni wskazuje na AC22P 35/50

Odpowiedź:

Do podbudowy należy użyć mieszanki AC22P 35/50.

BURMISTRZ
Leszek Kłodziej