

ZP-271-20/2021

Tuchów, dnia 01.12.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Tuchów

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Nr ref. postępowania: ZP-271-20/2021

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn. „**Lokalizacja małej architektury w miejscu publicznym: altany, grilla, sił. plenerowej, placu zabaw, utwardzenia terenu, miejsc post., chodników oraz lok. innych elementów zagospodarowania terenu–Etap 1**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, zauważyliśmy błędy w przedmiarze robot. Np w pozycji 1.3 jest korytowanie na 20 cm, powinno być na 35 cm. Brak krotności, brak drugiej pozycji, która uzupełnia głębokość.

W pozycji 1,4 powinno być 50 cm korytowania, natomiast jest ujęte 20 cm i w kolejnej pozycji 5 cm * 3 (krotność) = 15 cm. Czyli razem 35 cm. Proszę o wyjaśnienie czy jest to błąd.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że pozycja 1.2. „usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sypcharek, grubość warstwy do 15 cm” o wartości 315,100 m² uzupełnia pozycje 1.3. oraz 1.4.



Równocześnie Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić przede wszystkim dokumentację techniczną i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót, jest materiałem pomocniczym przy wycenie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wskazane w nim zestawienia mają jedynie charakter pomocniczy i mają zobrazować skalę roboty remontowo-budowlanej a także pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (jest on opracowaniem wtórnym w stosunku do specyfikacji technicznych) i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Załączone przedmiary robót są więc materiałem orientacyjnym. Wszelką odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi wyłącznie Wykonawca.

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Z poważaniem

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

