

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: **Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łązynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 6. Rysunki przekrojów normalnych oraz szczegółów pokazują krawężniki 15x30 cm, 15x22 cm oraz 12x25 cm, natomiast przedmiar przewiduje jedynie krawężniki 15x22 proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montowane będą krawężniki 15cm x 22 cm i 15 cm x 30 cm, zmiana w poz. 41 i 47 w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.

Pytanie 7. Ilość betonu C 12/15 na ławy betonowe z oporem pod krawężniki i obrzeża w przedmiarze wynosi 18 m³ (poz. 46). Według wykonawcy ilość ta powinna wynosić około 27 m³. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość betonu na ławy dla krawężników wynosi 210mb x 0,06 m² = 12,60 m³ i betonu na ławy dla obrzeży wynosi: 263mb x 0,038m² = 9,99m³, łącznie 22,59m³. Zmieniono ilość w poz. 46 przedmiaru i kosztorysu ofertowego i przyjęto ilość betonu C12/15 na ławy z oporem 23,00 m³. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy, załączono poprawiony.

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**, aktualny termin: **03.04.2024 r.**

godz. 09:45 – składanie ofert,

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu,
- 3) Wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 28.03.2024 r.

Sporządziła:

Marta Tobolewska – Referent Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717

email: m.tobolewska@zdw-bydgoszcz.pl