

Goniądz, 2 marca 2023 r.

**Zamawiający: Gmina Goniądz,**  
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

Znak referencyjny postępowania:  
FD.271.6.2023

## Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** ogłoszenia nr 2023/BZP 00100395/01 z dnia 17 lutego 2023 r. dot. zadania: „Częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu”.

### ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI

Działając w trybie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### Treść zapytania nr 1:

Czy w związku z zwiększeniem docelowej przepustowości oczyszczalni po stronie wykonawcy będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego leży po stronie Zamawiającego.

#### Treść zapytania nr 2:

Czy w ofercie należy uwzględnić utwardzenie kostką brukową drogi dojazdowej na teren oczyszczalni?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami PF-U, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, przewiduje się odtworzenie utwardzenia terenu po wykonaniu prac budowlanych doziemnych oraz budowę projektowanego utwardzenia terenu. Przekrój utwardzenia terenu najazdowego:

- Nawierzchnia – kostka brukowa - gr. 8,0 cm,
- Podsypka – cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3,0 cm
- War. podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane - gr. 25,0 cm
- Warstwa podbudowy – gruntocementu - gr. 10,0 cm

W związku z nowymi obiektami kontenerowymi przewiduje się przebudowę układu komunikacyjnego na terenie działki - nr 259/1, obręb miasto Goniądz. Zamawiający nie wymaga utwardzenia drogi dojazdowej na teren oczyszczalni (od zjazdu z drogi gminnej – ul. Demokratycznej do bramy wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków).

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Burmistrz Goniądza**  
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
/podpis elektroniczny/