



G m i n a  
D Ą B R O W A



Dąbrowa, dn. 17 kwietnia 2023 r.

OR.271.4.2023

### Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na deszczówkę zamiast stalowego jako PEHD?

**Odp.: Odpowiedź na to pytanie już była udzielona tj. zbiornik może być o parametrach technicznych nie gorszych niż ten z dokumentacji projektowej.**

2. Ponieważ błędnie zostało zadane pytanie o zbiornik na deszczówkę, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zbiornika na dwa mniejsze zachowując łącznie wymaganą pojemność ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zbiornika na deszczówkę na dwa mniejsze zachowując łącznie wymaganą projektowaną pojemność czynną.**

W Ó J T

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek