



OZNACZENIA:

1. KŁĘGI BETONOWE 1500/500/100
2. PŁYTA ŻELBETOWA
3. WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO DN 600 mm
4. DRABINKA ŻŁAZOWA
5. ZASUWA KOŁNIERZOWA 150 mm
6. CZYSZCZAK REWIZYJNY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM CRS H 150 mm
7. ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCY 450-20-gf-100 FIRMY STRATE
8. STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA - OSADZIĆ RURĘ PEHD DN 400 mm
9. RURA CIŚNIENIOWA PE 90 SDR 17 DN 160
10. USZCZELNIENIE
11. ZAPRAWA CEMENTOWA
12. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 1:10 H = 0,2 m
13. IZOLACJA STUDNI
14. RURA WYWIEWNA PCW DN 100 mm

FIRMA WIELOBRANŻOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA MIROSLAW FRĄTCZAK, UL. SREBRNA GÓRA 1F, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE				
Nazwa opracowania	OPERAT WODNOPRAWNY BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE.			Adres: Wełmice Gm. Bobrowice
Stadium dok.	Projekt budowlany	Wykonawcy opracowania		Uprawnienia
Rodzaj dok.	Sanitarna	Projektował:	mgr inż. Mariusz Herbut	LBS/0015/ PWOS/06
Data	Grudzień 2022	Opracował:	mgr inż. Mirosław Frątczak	
Skala	1:25	Sprawdził:	mgr inż. Marcin Wojewoda	LBS/0072/ POOS/10
ADRES OBIEKTU:		Wełmice obręb nr: 0015; dz. nr: 219/2, 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17, 296/2;		
INWESTOR:		Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice		
NAZWA RYSUNKU		STUDNIA Z ZAWOREM ODPOWIERZAJĄCYM SOK1		Nr Rys. 12