


Szafa UZS.8 zasilająco-sterująca
Tłocznia ścieków
Z 2 pompami FZE.2.20
na dz. nr 285 w Wełmicach Gm. Bobrowice
Dostarczana przez HYDRO-VACUM S. A.
w komplecie z TSC 2.15

ZK1x-1P wg wp nr 40319/2022/OD4/ZR3

Na dz. nr 285

Wełmice Gm. Bobrowice



P1 ; P2 Pompy typu FZA.2.55.1 z silnikiem 2,2kW

Ps Pływak suchobieg

Sh Sonda hydrostatyczna

Pa Pływak alarmowy

- 20 -

SAMOCZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku SCHEMAT PRZYŁĄCZA DO SZAFY ZASILAJĄCO STERUJĄCEJ UZS.8 TŁOCZNIĘ ŚCIEKÓW TS1 DZ. NR 285 W WEŁMICACH GM. BOBROWICE			Nr rysunku E7
Inwestor GINA BOBROWICE Bobrowice 131 66-627 Bobrowice			Skala
Projektant mgr inż. elektryk Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Wrzesień 2022r.	Podpis