


Szafa UZS.8 zasilająco-sterująca  
Pompownią ścieków surowych PS1  
Z 2 pompami FZE.2.20  
na dz. nr 296/2 w Wełmicach Gm. Bobrowice  
Dostarczana przez HYDRO-VACUM S. A.  
w komplecie z pompownią PSC.2.EKO

ist, ZK1x-1P  
wg wp nr 40318/2022/OD4/ZR3  
Na dz. nr 296/2  
Wełmicze Gm. Bobrowice



- P1 ; P2** Pompy typu FZE.2.20 z silnikiem 2,2kW  
**Ps** Pływak suchobieg  
**Sh** Sonda hydrostatyczna  
**Pa** Pływak alarmowy

- 18 -

**SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S**

Nazwa rysunku <b>SCHEMAT PRZYŁĄCZA DO SZAFY ZASILAJĄCO STERUJĄCEJ UZS.8 POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW SUROWYCH PS1 ŚCIEKÓW PS1 DZ. NR 296/2 W WEŁMICACH GM. BOBROWICE</b>			Nr rysunku <b>E5</b>
Inwestor <b>GMINA BOBROWICE Bobrowice 131 66-627 Bobrowice</b>			Skala
Projektant <b>mgr inż. elektryk Leon Rózcza</b>	Nr uprawnień <b>9/91/ZG</b> Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Wrzesień 2022r.	Podpis