



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Kielce dn. 14-07-2022

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Oczyszczalnia Ścieków Bartków; modernizacja linii odwadniania osadu na oczyszczalni w Bartkowie”

Nr sprawy: TI-15/2022

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 12-07-2022 do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza prasy o szerokości 1000 mm, przy zachowaniu podanych ograniczeń gabarytowych?

Prostuję pytanie: chodzi oczywiście o szerokość taśm filtracyjnych”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) został przedstawiony opis przedmiotu zamówienia w którym m. innymi został określony parametr dot. szerokości taśm prasy dwutaśmowej tj. 800 mm.

Zamawiający informuje, iż pozostawia treść zapisów SIWZ bez zmian. Nie dopuszcza się zmiany szerokości taśm filtracyjnych.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska