

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania EZP/529/2023 na „Zakup zaworów (Pakiet 1-Zawory regulacyjno-odcinające, Pakiet 2-Zawory zwrotne, Pakiet 3-Zawory bezpieczeństwa, Pakiet 4-Zawory redukcji ciśnienia)”.**

Informuję, że w dniu 01.12.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

**Pytanie:** *Uprzejmie proszę o informację: pakiet 1 - zawory regulacyjno-odcinające: czy dopuszczacie Państwo zawory z maks. temperaturą roboczą do DN 32 130 °C, od DN 40 110 °C, maks. ciśnieniem roboczym 16 bar?*

*pakiet 3 - zawory bezpieczeństwa: czy dopuszczacie Państwo, aby zawory bezpieczeństwa do c.w.u miały parametry: min/max temperatura pracy: 0 °C / 95 °C, krótkotrwale: 140 °C., a zawory bezpieczeństwa do c.o.: szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C).*

**Odpowiedź do Pakietu nr 1:** Zamawiający informuje, iż z uwagi na stosowanie zaworów regulacyjno-odcinających również na zasilaniu wysokich parametrów, wymagana temperatura pracy ciągłej dla każdej średnicy tych zaworów, powinna wynosić do 120 st. C (lub więcej) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar.

**Odpowiedź do Pakietu nr 3:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie.

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał  
zakładowy: 47.669.000 PLN.