



Numer sprawy: ZO 01/24

Grajewo, dnia 12.01.2024 r.

**DO WSZYSTKICH OFERENTÓW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Jakie instalacje oprócz wentylacji mechanicznej i chłodzenia splitami wspomnianych w pkt. 20.2 koncepcji architektonicznej będą w zakresie przebudowy (c.o., wod.-kan.?)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakres przebudowy wchodzi wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania (c.o.) oraz wentylacji mechanicznej i chłodzenia splitami.

**Pytanie 2**

Czy w zakresie opracowania będą instalacje gazów medycznych? jeśli tak, to jakich gazów i czy źródła tych gazów szpital aktualnie posiada?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje instalacji gazów medycznych.

**Pytanie 3**

proszę o rzut pomieszczeń w stanie istniejącym

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje rzut pomieszczeń w stanie istniejącym – Rys. 2 Rzut-stan obecny.

Z upoważnienia Dyrektora  
Szpitala Ogólnego  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

*mgr Halina Próchniak*