

STAROSTA GRODZISKI

## **PROTOKÓŁ NR PODGIK.6630.288.2018**

### **z narady koordynacyjnej**

( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  
Dz.U.Nr 193 z 2010 r. poz 1287 z późn. zm.)

**Naradę koordynacyjną przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-05-30  
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Żyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki**

**Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z  
przyłączami oraz przewodami tłocznymi, zasilenie i oświetlenie  
przepompowni ścieków.**

Lokalizacja obiektu:

**gmina GRODZISK MAZOWIECKI, obręb nr 0003-Chlebia, 0004-Chrzanów Duży  
nr-y działek w/g zał. mapowych**




**Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska  
"BIOTOP" Sp. z o.o.  
22-400 Zamość, Jasna 4/4**

**Data wpływu wniosku: 2018-05-29**

**Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.  
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, Cegielniana 4**

**Projektant: Joanna Rzesutek**

| Lp | Nazwa Instytucji  | Osoba reprezentująca podpis   | Uwagi  |
|----|---|---|--|
| 1  | Przewodniczący ZUD  | xxxxx<br>z up. Starosty<br>mgr inż. Sylwester Celej<br>Geodeta w Powiatowym Ośrodku<br>Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |  |
| 2  | Mazowiecki Zarząd Dróg<br>Wojewódzkich Rejon Drogowy<br>Grodzisk Mazowiecki   | Romuald Skibiński<br>ZAWIADOMIONY<br>NIEOBECNY  |  |
| 3  | Powiatowy Zarząd Dróg<br>w decyzji Zarządu Powiatu Grodziskiego<br>D-2 Przed przystąpieniem do robót uzyskać<br>zezwolenie na zajęcie pasa drogowego<br>we właściwym Zarządzie Dróg | Magdalena Podlesna<br>13/05/2018, 28/05/2018, 14/06/2018<br>14/06/2018  | niezgodny pkt 122 i 126 odst. 1 pkt 1 od<br>miejscowości i nie dopuszczamy<br>stosowania środków z tworzyw<br>sztucznych   |
| 4  | Wydział Komunikacji   | Kamil Olton   | D-1 Wykonać projekt organizacji ruchu<br>na czas budowy i zatwierdzić w<br>Wydziale Komunikacji Starostwa<br>Powiatu Grodziskiego.   |
| 5  | Zakład Gazowniczy<br>i obrotowa Akad. dokumentacji<br>30.05.18<br>2018 06.06.18   | Janusz Dobkowski  | G-1 W miejscach skrzyżowań<br>z siecią gazową<br>wykopy wykonywać ręcznie<br>pod nadzorem R.G.   |
| 6  | Orange Polska Spółka Akcyjna  | Bogdan Sadowski<br>PROJEKT WYSEKANO<br>DO KOORDYNACJI<br>BRAK ODPOWIEDZI  |  |
| 7  | Rejon Energetyczny Pruszków   | Sławomir Syta   | E-1 Pod istniejącą linią energetyczną<br>i w jej pobliżu prace prowadzić<br>ręcznie i w porozumieniu z R.E.<br>E-2 W miejscu skrzyżowania projektowanego<br>przyłącza z istniejącym kablem energ.<br>prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem<br>R.E. Na kabel energ.<br>nałożyć rurę ochronną AROTA |
| 8  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Grodzisk Maz.  | Jerzy Domitr  | W-1 Roboty prowadzić pod<br>nadzorem właściciela<br>wodociągu/kanalizacji.<br>W-2 Projekt budowlany uzgodnić<br>z właścicielem wodociągu/kanalizacji.  |
| 9  | Wydział Ochrony Środowiska  | Paulina Batory  | O-1 W zasięgu koron drzew wykopy<br>wykonywać ręcznie bez uszkodzenia<br>systemu korzeniowego.   |

| Lp | Nazwa Instytucji                         | Osoba reprezentująca<br>podpis   | Uwagi   |
|----|--|--|---|
| 10 | Wydział Architektury                     | Lila Jakubiec<br>       | bez uwag  |
| 11 | Urząd Miejski w Grodzisku<br>Mazowieckim | Urszula Chrzanowska<br> | bez uwag<br> |