

Kańczuga, 11.12.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.2.27.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie podstawowy, bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP

na: **Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Modernizacja monitoringu**

W W-w postępowaniu - w dniu 08.12.2023 r.- wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie

W rozdz. 3 ust. 1 SWZ Zamawiający zamieścił zapis: „Przyjęto stacjonarne kolorowe kamery cyfrowe z funkcją dzień – noc”. W celu wykonania prawidłowej wyceny, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie informacji, w jaki sposób ma być realizowana funkcja dzień - noc w kamerze poprzez odpowiedzi na pytania:

1. Czy obraz kolorowy ma być dostępny tylko w dzień, a w nocy obraz czarno biały?
2. Czy obraz kolorowy w nocy ma być dostępny ze stale włączonym doświetleniem światła białego?
3. Czy obraz kolorowy w nocy ma być dostępny po wykryciu ruchu w obszarze widoku kamery i uruchomieniu doświetlenia światła białego tylko na potrzeby takiej rejestracji?

Ad.1 Obraz kolorowy ma być dostępny w dzień, w ciemności obraz ma być czarno-biały.

Ad.2 Doświetlenie widzenia za pomocą podczerwieni IR – zgodnie z danymi technicznymi kamer

Z poważaniem,

Tadeusz Ogonowski
Nadleśniczy