

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Typ, wymiary oraz ilość określone zostały w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do zapytania.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- a) Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- b) Miejsce realizacji zamówienia – Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.

3. Termin i forma sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Inne wymagania dotyczące wykonania zadania:

- a) Dostarczany przez Wykonawcę filtry powinny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane przepisami atesty dopuszczające je do obrotu i do używania w Polsce oraz spełniać warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów w zakładach opieki zdrowotnej.
- b) Dostarczany towar powinien być nowy, nieużywany, nieregenerowany oraz pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Polskimi Normami.
- c) Dostarczany towar powinien posiadać ramkę gwarantującą bezpieczną wymianę filtra. Filtry absolutne powinny posiadać dodatkowo separatory aluminiowe i uszczelki gwarantujące szczelność przylegania w kanale lub skrzynce nawiewnej. Filtry w klasie F5, F7, F9 kieszenie mają mieć wykonane z włókien syntetycznych. Ramy w filtrach każdego rodzaju powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, płyty MDF lub stali ocynkowanej.
- d) Zastosowana w objętych przedmiotem umowy filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię (atest higieniczny) PZH.