

Karnice, dnia 5 kwietnia 2023 roku

ZP.271.6.2023.RB

**Wykonawca uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszyn wraz z przyłączem gospodarstw domowych oraz budową oczyszczalni lokalnej.**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie uzna takie rozwiązania za równoważne.

Pytanie nr 2

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?

Odpowiedź nr 2

Opis przedmiotu zamówienia jest oparty na projekcie technicznym. Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia programem funkcjonalno- użytkowym jak wspomniane jest to w pytaniu. Zamawiający będzie wymagał wykonania robót zgodnie z projektem technicznym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości adekwatnej do specyfikacji, nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający określił w dokumentacji technicznej parametry jakie spełniać muszą poszczególne materiały i urządzenia. Wszelkie decyzje administracyjne wydane dla inwestycji zostały wydane z uwzględnieniem technologii opisanej w projekcie technicznym.

Zamawiający wymagać będzie materiałów i urządzeń posiadających niezbędne dopuszczenia (badania, aprobaty, certyfikaty, itp.) do obrotu w budownictwie tego typu mając na względzie przepisy powszechnie obowiązujące określające wyroby budowlane. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań prototypowych.

Z up. Wójta
mgr Radosław Barowy
podinspektor