



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.13.2024

Rumia, dnia 09.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego Janowo Leśne – Budowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Rumi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o przesłanie specyfikacji obrzeży z palików drewnianych, tj. wymiary, rodzaj drewna. Z uwagi na fakt, że do wykonania zadania, będzie potrzebnych około 7 tysięcy drewnianych palików, czy Zamawiający dopuści ich zastąpienie gumową palisadą o szerokości 5 cm i wysokości 25 cm lub ekobordami o wysokości 10 cm. Informujemy, że parametry zaproponowanego rozwiązania są lepsze (bardziej odporne na warunki atmosferyczne).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany obrzeży wykonanych z palików drewnianych na betonowe obrzeża palisadowe lub paliki betonowe o wymiarach fi 6, długości od 33 cm i dłuższych, wysokości od 20 cm i wyższych, na częściach zaokrąglonych fi 6, długości od 7 cm do 15 cm, wysokości od 20 cm i wyższych.

Z poważaniem