

OP.271.18.2024

**WYJAŚNIENIA 1
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w kompleksie sportowym w Cyprzanowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z tym Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę poniższych parametrów w określonych normą PN-EN 14877:2014 wartościach:

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² (MPa)	≥ 0,4
2.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
3.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, %	≥ 40
4.	Odkształcenie pionowe (23°C), mm	≤ 3
5.	Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)	≥ 3
6.	Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra	80-110 55-110

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² (MPa)	≥ 0,7
2.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 60
3.	Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm ² (MPa)	≥ 0,5

4.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, %	≥ 50
5.	Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), %	Bez zmian 35-50
6.	Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), %	Bez zmian ≥ 39
7.	Odkształcenie pionowe (23°C), mm	≤ 2
8.	Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g	≤ 1
9.	Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)	Bez zmian ≥ 4
10.	Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra	Bez zmian 80-85 55-59