



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 z

Świnoujście, 28.08.2019r.

EA/PW/NI/1250/365/2019/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 58/2019/KSz pn.: „**Modernizacja systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych na SUW Granica**”

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.08.2019r. oraz 28.08.2019r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający - w celu rozbudowy istniejącego układu o nowe obiekty - udostępni Wykonawcy kody źródłowe programów istniejących sterowników PLC (wraz z hasłami zabezpieczającymi) – jednostka główna, rozdzielnice pomp głębinowych?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy kody źródłowe (wraz z komentarzami) oprogramowania istniejących sterowników PLC (wraz z hasłami zabezpieczającymi).

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający udostępni edytowalne kody źródłowe oprogramowania istniejącego panelu operatorskiego (wraz z hasłami zabezpieczającymi)?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy edytowalne kody źródłowe oprogramowania istniejącego panelu operatorskiego (wraz z hasłami zabezpieczającymi).

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający udostępni edytowalne kody źródłowe oprogramowania systemu SCADA (wraz z hasłami zabezpieczającymi)?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy edytowalne kody źródłowe oprogramowania systemu SCADA (wraz z hasłami zabezpieczającymi).

Pytanie nr 4: Prosimy o podanie, czy istniejący system wizualizacji SCADA posiada wystarczającą ilość zmiennych do dołożenia nowych obiektów?

Odpowiedź:

Licencja systemu SCADA posiadana przez Zamawiającego jest jednostanowiskowa, z modułem ModBus obsługującym maksymalnie trzy urządzenia. W ramach tych trzech urządzeń można zdefiniować nieograniczoną ilość zmiennych.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 z

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie, jakich mocy będą pompy na nowobudowanych obiektach SD1b, SD2b, SD3b.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na studniach na SUW Granica znajdują się pompy o następującej mocy:

- SD1b-11kW
- SD2b-11kW
- SD3b-13kW

Jednocześnie należy uwzględnić wyłącznik silnikowy typu PKZM0-32 i skorelowany z nim stycznik DILM-32.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz