



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: pocza@pwik.czyst.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czyst.pl>

TT1.410.934.2022

TT1/2149/2022

Oryginał

Akt nr 10207

Częstochowa, dn. 30.06.2022r.

Studio Architektury „ego”
Krzysztof NALEWAJKA
ul. Warowna 42
42-280 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych projektowania i wykonania przyłączy wod.-kan. sanit. do projektowanej rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Długiej 110 (dz. nr 339/2) w miejscowości Wierchowisko; gm. Mykanów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2022 r. w sprawie jw. informujemy, że ze względu na brak możliwości zapewnienia zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpożarowych w ilości 10 dm³/s PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie odmawia wydania warunków technicznych wykonania przyłączy. Informujemy, że z sieci wodociągowej Ø 100 mm gwarantujemy dostawę wody w ilości 5 dm³/s.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień