


- UWAGI:**
- deskowanie stropu drewnianego w poziomie przełamania mansardy wymienić na nowe;
  - istniejącełaty wymienić na nowe;
  - wszystkie rozluźnione połączenia elementów drewnianych należy wzmocnić typowymi stalowymi łącznikami do konstrukcji drewnianych; w przypadku wymagań konserwatorskich wzmocnienia połączeń można wykonać nakładkami drewnianymi oraz wkrętami do drewna; nie należy nadmiernie dociągać odeskataczonych elementów, a luzy w połączeniach likwidować wkładkami z twardego drewna;
  - większe podłużne pęknięcia prętów konstrukcji drewnianej należy zszyć przy pomocy wkrętów do drewna lub ocynkowanych prętów gwintowanych;
  - elementy skorodowane biologicznie wskutek zalewania wodą (zwłaszcza belki stropowe) należy wymienić na nowe;
  - elementy drewniane dachu powierzchniowo skorodowane biologicznie na głębokość do 1.5 cm należy ociosać do zdrowego drewna; elementy głębiej skorodowane wymienić na nowe;
  - całość konstrukcji drewnianej należy powierzchniowo oczyścić z reszek starych zapraw oraz kurzu a następnie zaimpregnować przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów 4-funkcyjnym środkiem typu Fobos M-4.



PRZEDMIOT OPRACOWANIA I NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”			
INWESTOR			
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom			
BIURO PROJEKTOW			
PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akacjowa 46/1b 55-040 Bielany Wrocławskie			
STUDIO 90			

KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mjr inż. Adam Kłimek	33801/DUM	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom
TYTUŁ PRZYSŁANU			SKALA
RZUT WIĘZBY - BUDYNEK A1			1:75
			DATA
			2019-03
NR PRZYSŁANU			
PROJEKT	BUD	PADA	BRANŻA
- S	Z	A	1 P W K
			NR PRZYSŁANU
			0 0 0 2
			REWIZJA
			-