Rozdzielnica RT

L1, L2, L3, N, PE

230/400V - 50Hz



P_i=50,20 kW
P_{sz}=34,30 kW
I_{sz}=53,2 A

kW	0,55	0,64	0,03	0,02	1,80	1,00	1,40	1,20	1,80	0,40	2,10	2,17	2,17	2,40	2,70	1,42	2,20	2,20	12,0	12,0
	RE/1	RE/2	RE/3	RE/4	RE/5	RE/6	RE/7	RE/8	RE/9	RE/10	RE/11	RE/12	RE/13	RE/14	RE/15	RE/16	RE/17	RE/18	RE/19	RE/20
RT Rozdzielnica główna	Oświetlenie ogólne - obwód 1	Oświetlenie ogólne - obwód 2	Oświetlenie awaryjne - obwód 1	Oświetlenie awaryjne - obwód 2	Gniazda 230V - obwód 1	Gniazda 230V - obwód 2	Gniazda 230V - obwód 3	Gniazda 231V - obwód 4	Gniazda 232V - obwód 5	Gniazda 233V - obwód 6	Gniazda 230V - grzejniki GE1 - GE3	Gniazda 230V - grzejniki GE4 - GE7	Gniazda 230V - grzejniki GE8 - GE11	Gniazda 230V - grzejniki GE12 - GE14	Gniazda 230V - grzejniki GE15 - GE17	Zasilanie ogrzewania podłogowego	Gniazda 230V - obwód 5 - zasilanie CCTV	Gniazda 230V - obwód 6 - korytarz	Gniazda 230V - obwód 7 - sanitariaty	Gniazda 237V - obwód 8 - porządkowe



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Materiał	Tworzywo sztuczne
Wymiary	647x390x99
Stopień ochrony	IP 40
Układ sieci	TN-S
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	63A
Ustawienie	natynkowa

zadanie :	Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanów			
lokalizacja :	gm. Pacanów, m. Słupia obręb 0018, dz. nr 1186/2			
stadium:	Projekt Techniczny			
temat:	ELEKTRYKA - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY RT			
projektował:	Roman Sowiński upr. nr MAP/0148/POOE/06 do proj. w specj. instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych	podpis:	skala:	-:-
			nr rys:	E-4
sprawdził:	Robert Siudut upr. nr MAP/0147/POOE/06 do proj. w specj. instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych	podpis:	data:	III. 2021