



Muzeum  
Śląskie

Wykonawca:



Zakres przeglądu: Przegląd sprzętu gaśniczego zlokalizowanych na terenie nieruchomości  
Muzeum Śląskiego ul. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice

Wynik przeglądu: Sprzęt gaśniczy umieszczony w budynku jest sprawny. Szczegółowe  
wyniki przeglądu i uwagi w załączeniu.

Data wykonania przeglądu: 12.2023 r.

Data następnego przeglądu 12.2024 r. :

Przegląd wykonany w obecności przedstawiciela zleceniodawcy

PROTOKÓŁ COROCZNEGO PRZEGLĄDU I  
KONSERWACJI SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Obiekt:	MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWCACH • ul. Dobrowolskiego 1
Data przeglądu:	12.2023r.
Data następnego przeglądu:	12.2024 r.

Informacje ogólne

Badania wykonano w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719).
- PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 671-3

Tabela 1. PRZEGLĄD PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

L.p.	Adres	Lokalizacja	Typ gaśnicy	Uwagi	Zalecenia
1.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (3.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2030	-
2.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (2.1)	GS- 2xGSE	sprawna/ważna do 2025	-
3.	ul. Dobrowolskiego 1	Administarcja (2.1G) Dział IT	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2030	-
4.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
5.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (1.1G) Monitoring	GS- 2xGSE	sprawna/ważna do 2025	-
6.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (0.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
7.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (0.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
8.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
9.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
10.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
11.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
12.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.6) Biblioteka	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
13.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-2.5) Dział konserwacji	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
14.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-3.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
15.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-3.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
16.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-3.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
17.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-3.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
18.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-4.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
19.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-4.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
20.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-4.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
21.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-4.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-

22.	Dobrowolskiego 1	Administarcja (-4.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
23.	Dobrowolskiego 1	Wejście główne	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
24.	Dobrowolskiego 1	Foyer (-2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
25.	Dobrowolskiego 1	Kasy główne (-2.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
26.	Dobrowolskiego 1	Galeria (-2.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
27.	Dobrowolskiego 1	Galeria (-2.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
28.	Dobrowolskiego 1	Galeria (-2.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
29.	Dobrowolskiego 1	Galeria (-2.6)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
30.	Dobrowolskiego 1	Hol centralny (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
31	Dobrowolskiego 1	Hol centralny (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
32	Dobrowolskiego 1	Hol centralny (-2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
33	Dobrowolskiego 1	Hol centralny (2.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
34	Dobrowolskiego 1	Hol centralny (-2.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
34	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
36	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
37	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
38	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
39	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
40	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.6)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
41	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.7)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
42	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.8)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
43	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.9)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
44	Dobrowolskiego 1	Galeria (-4.10)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
45	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
46	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
47	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-

48	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
49	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
50	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.6)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
51	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny(-2.7)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
52	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.8)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
53	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-2.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
54	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-PD6GX	sprawna/ważna do 2026	-
55	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-PD6GX	sprawna/ważna do 2026	-
56	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-PD6GX	sprawna/ważna do 2026	-
57	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-PD6GX	sprawna/ważna do 2026	-
58	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-PD6GX	sprawna/ważna do 2026	-
59	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
60	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
61	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
62	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny butlownia	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
63	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
64	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
65	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
66	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
67	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
68	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.6)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
69	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.7)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-

70	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.8)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
71	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny(-4.9)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
72	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.10)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
73	Dobrowolskiego 1	Korytarz techniczny (-4.11)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
74	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
75	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
76	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
77	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
78	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.5) Bistro-kuchnia	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
79	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.1G) kuchnia	GP-4x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
80	Dobrowolskiego 1	Garaż (-1.2G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
81	Dobrowolskiego 1	Garaż (-2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
82	Dobrowolskiego 1	Garaż (-2.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
83	Dobrowolskiego 1	Garaż (-2.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
84	Dobrowolskiego 1	Garaż (-2.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
85	Dobrowolskiego 1	Garaż (-2.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
86	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
87	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
88	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.3)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
89	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.4)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
90	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.5)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
91	Dobrowolskiego 1	Garaż (-3.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
92	Dobrowolskiego 1	Łazienka (0.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
93	Dobrowolskiego 1	Łazienka (0.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
94	Dobrowolskiego 1	Łazienka (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
95	Dobrowolskiego 1	Łazienka (0.2G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
96	Dobrowolskiego 1	Łazienka (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
97	Dobrowolskiego 1	Łazienka (1.2)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-

98	Dobrowolskiego 1	Łaźnia (1.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
99	Dobrowolskiego 1	Restauracja (-1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
100	Dobrowolskiego 1	Restauracja (0.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
101	Dobrowolskiego 1	Restauracja (0.1 G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
102	Dobrowolskiego 1	Restauracja (0.2 G)	GW 2xABF	sprawna/ważna do 2025	-
103	Dobrowolskiego 1	Restauracja (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
104	Dobrowolskiego 1	Restauracja (2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
105	Dobrowolskiego 1	MS46 (0.1G)	GP-4x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
106	Dobrowolskiego 1	MS46 (0.2G)	GP-4x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
107	Dobrowolskiego 1	MS46 (1.1G)	GP-4x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
108	Dobrowolskiego 1	MS46 (1.2G)	GP-4x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
109	Dobrowolskiego 1	Stolarnia (0.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
110	Dobrowolskiego 1	Stolarnia (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
111	Dobrowolskiego 1	Stolarnia (1.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
112	Dobrowolskiego 1	Stolarnia (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
113	Dobrowolskiego 1	MS 15 (0.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
114	Dobrowolskiego 1	MS 15 (1.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
115	Dobrowolskiego 1	MS 15 (2.1)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
116	Dobrowolskiego 1	Wieża (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
117	Dobrowolskiego 1	Wieża (1.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
118	Dobrowolskiego 1	Warsztat (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
119	Dobrowolskiego 1	Warsztat (0.2G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
120	Dobrowolskiego 1	Warsztat (0.3G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
121	Dobrowolskiego 1	Warsztat (0.4G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
122	Dobrowolskiego 1	Warsztat (0.5G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
123	Dobrowolskiego 1	Monitoring – północ (1.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
124	Dobrowolskiego 1	Monitoring – północ (1.2G)	GP-1x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
125	Dobrowolskiego 1	Kuźnia- Dział Adm. (0.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-

126	Dobrowolskiego 1	Masztna wyciągowa „Bartosz“ (1.1G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-
127	Dobrowolskiego 1	Masztna wyciągowa „Bartosz“ (1.2G)	GP-6x ABC	sprawna/ważna do 2025	-



W gaśnicach sprawdzono drożność węży oraz sprawność prądowniczek i nanometrów.  
Gaśnice oczyszczono z zabrudzeń oraz na każdej umieszczono kontrolkę potwierdzającą wykonanie przeglądu

Data następnego przeglądu: **Grudzień 2024**

**KONSERWATOR  
SPRZĘTU POŻARNICZEGO**  
SPRINT upr.: K/3/01/2014  
**Janusz Kowalczyk**  
tel.: 513 005 580

Podpis osoby wykonującej przegląd - .....

**PHU "STRAŻAK"**  
Janusz Kowalczyk  
OTMUCHÓW, ul. Spółdzielca 1  
NIP: 7531297000, REGON: 53243163  
ul.: 513005580, strazak.otmuchow@o7