

ZP.240.24.2024

Poznań, dnia 20 marca 2024 r.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), dalej: „ustawa”, pn. Modernizacja nawierzchni dachu budynku hali C w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z robotami towarzyszącymi.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający może zmienić termin wykonania umowy drugiego etapu wykonanie roboty budowlanej - 60 dni od odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu realizacji drugiego etapu umowy (wykonanie roboty budowlanej) – 45 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

2. Czy Zamawiający może zmienić warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy lub doświadczenia w następujący sposób: że wykonawca wykaże w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane związane z budową lub wymianą szczelnego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 280 000,00zł brutto każda robota.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie jedną robotę budowlaną

związaną z budową lub wymianą szczelnego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

3. Czy wykonanie otoku obejmuje część wysoką i niską budynku.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji odgromowej części wysokiej. Wykonanie instalacji otokowej będzie konieczne tylko w przypadku negatywnego wyniku pomiaru instalacji odgromowej.

4. Czy projektowane wpusty mają być podgrzewane

Odpowiedź: Tak. Wpusty mają być podgrzewane.

5. Czy obróbki blacharskie mogą być wykonane z blachy ocynkowanej 0,7mm, tak jak na części niskiej budynku.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

6. Czy uziom, instalację odgromową można wykonać pogrążoną.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Dział VI Specyfikacji (Termin wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- *etap I: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na skutek zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej - 80 dni od dnia podpisania umowy,*
- *etap II: wykonanie roboty budowlanej – 45 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.*

2) Dział XII pkt 4 lit. a) (Warunki udziału w postępowaniu) otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:

a) wykaże:

- że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie jedną robotę budowlaną związaną z budową lub wymianą szczelnego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

3) Dział XIV pkt 1 (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 24 kwietnia 2024 roku.

4) Dział XVI pkt 2 (Sposób oraz termin składania ofert) otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2024 r., do godziny 11:00.

5) Dział XVII pkt 1 (Termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2024 r., o godzinie 11:30.

6) § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy (załącznik nr 7 do Specyfikacji) otrzymuje brzmienie:

2) drugiego etapu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 Umowy ustala się na 45 dni od dnia odbioru pierwszego etapu Przedmiotu Umowy.

W związku z dokonanymi modyfikacjami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wyznacza się dodatkowy termin odbycia obowiązkowej wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców na piątek 22 marca 2024 roku godzina 11:00. Osoba wyznaczona do kontaktu w zakresie wizji lokalnej: Filip Waligóra nr tel. 607 630 422, adres e-mail: f.waligora@posir.poznan.pl.

/-/ Piotr Marszałek
I Z-ca Dyrektora POSiR