



Strzelce Opolskie, dnia 11.05.2023r.

OR.272.7.2023.KSZCH/IG

TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W związku z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice-Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica-Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich.”**, wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Treść wniesionych zapytań z dnia 10.05.2023r.:

Pytania:

- 1) Proszę o aktualizację przekrojów konstrukcyjnych (rysunki) o zmianę warstw nawierzchni m.in. grubości podbudowy, stabilizacji cementem, itp.
- 2) Zgodnie z przedmiarem robót 1 pozycja 31 i przedmiarem robót 2 pozycja 47 wykonawca powinien przyjąć podbudowę z granulatu bitumicznego o grubości 15 cm. Natomiast w przekroju konstrukcyjnym projektant zakłada kruszywo łamane. Prosimy o wyjaśnienie.
- 3) Czy zamawiający będzie wymagać wykonanie specjalistycznych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium pod kątem utraty statusu odpadu przez odpad o kodzie 17 03 02.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 10.05.2023 r., które wpłynęło po ustawowym terminie, Zamawiający informuje, że przekroje konstrukcyjne i przedmiar robót są prawidłowe. Na przekrojach przyjęto mieszankę kamienną 0/31.5 gr 15 cm jako podbudowę i jest to ujęte w przedmiarze w pozycjach 33+34 a poniżej podbudowy przyjęto warstwę mrozochronną z granulatu bitumicznego gr. 25 cm co jest ujęte w przedmiarze w poz. 31+32. Granulat pozyskany z frezowania nawierzchni nie jest odpadem przeznaczonym do utylizacji tylko materiałem przeznaczonym do wbudowania.

Na początku grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego Dz.U. z 2021r. poz. 2067. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków przedmiotowego Rozporządzenia.