

LEGENDA

- projektowana kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x35mm², długość obwodu nr I: 753m / 921m (długość trasy / długość kabla), długość obwodu nr II: 731m /875m (długość trasy / długość kabla)

24m/30m - długość trasy / długość kabla

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stożkowy, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 1,0 m, wysokość zawieszenia oprawy 9 m, z oprawą oświetleniową w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronności, IP65/IK09, klosz ze szkła hartowanego, obudowa aluminiowa

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stożkowy, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dwuramienny kąt 180° dł. 1,0m w stronę drogi oraz 0,5m w stronę chodnika, wysokość zawieszenia oprawy 9 m, z oprawą oświetleniową w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronności, IP65/IK09, klosz ze szkła hartowanego, obudowa aluminiowa

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stożkowy, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, bez wysięgnika , wysokość zawieszenia oprawy 6 m, z oprawą oświetleniową w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronności, IP65/IK09, klosz ze szkła hartowanego, obudowa aluminiowa, dedykowana do przejść dla pieszych, ruch prawostronny

USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.
ul. Pługowa 19, 74-400 Dębno
www.proinstal.org kontakt@proinstal.org

Nr rysunku: E2

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Skala: -

Obiekt: Przebudowa drogi przy ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą, dz. nr 317, 329, 420/3, 422

Faza: PB

Tytuł rysunku: Schemat elektryczny zasilania

Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis
Projektował:	mgr inż. Rafał Frieske uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń	LBS/0010/POOE/06 LBS/IE/2064/04	04.01 2019	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Dąbski uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	04.01 2019	
Opracował:	mgr inż. Mateusz Janiak		04.01 2019	