

Zamawiający:
Gmina Miłosław
ul. Wrzesińska 19
62-320 Miłosław

IŚR.271.ZP.1.2024

**Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu**”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zbiornika retencyjno – uśredniającego jako prefabrykowane, zamiast monolitycznych wylewanych na budowie oraz zmianę przykrycia zbiornika na żelbetowe prefabrykowane?

Odpowiedź 1

Po uzgodnieniu z Projektantem Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Wykonawca musi przedstawić projekt wykonawczy nowej konstrukcji zbiornika wraz z posadowieniem.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wydłużona gwarancja dotyczy robót budowlanych natomiast gwarancja i rękojmia na urządzenia zgodnie z długością trwania i warunkami gwarancji Producenta.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, że wydłużona gwarancja dotyczy robót budowlanych.

W zakresie gwarancji i rękojmi urządzeń i innych elementów Zamawiający dokonuje zmian w zapisach w projekcie umowy oraz SWZ.

Zamawiający zmienia zapis w §13 we wzorze umowy zmieniając numerację na §13a.

Zamawiający zmienia zapis W §13a pkt 3 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres tj. gwarancji na okres 60 miesięcy oraz dodatkowej gwarancji na okres, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wykonawca zapewnia gwarancję jakości producenta na urządzenia i inne elementy wyposażenia o okresie nie krótszym niż 24 miesiące.”

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XX SWZ pkt 2 ppkt 2ab, który otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na jakość robót budowlanych 60 miesięcy (niepunktowany) niezależnie od obowiązku zapewnienia gwarancji jakości producenta na urządzenia i inne elementy wyposażenia o okresie nie krótszym niż 24 miesiące (niepunktowany);

b) Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy (punktowany);”

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XVII SWZ pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27 marca 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XVIII SWZ pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/miloslaw> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27 lutego 2024 r. do godziny 09:00.”

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XIX SWZ pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 27 lutego 2024 r. o godz. 09:05.”

Pytanie 3

1. W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej, Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź, czy pompy mają być z wynikiem jednokanałowym czy z wynikiem vortex?
2. W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej, Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź czy mieszadła mają być wolnoobrotowe czy szybkoobrotowe?
3. W opisie technicznym (projekt techniczny elektryczny strona 10 pozycja 5 w tabeli Wykonawca nie wie co autor projektu miała na myśli, prosimy o doprecyzowanie i jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź 3

1. Dobrano pompy z wirnikiem jednokanałowym
2. Dobrano mieszadła szybkoobrotowe
3. Punkt 5 tabeli bilansu mocy – potrzeby własne 0,5 kW – np. gniazdo serwisowe, zapotrzebowanie na pobór prądu przez aparaturę AKPiA.

Pytanie 4

W związku z brakiem pozycji w przedmiarach, które występują w opisie projektu prosimy o wskazanie gdzie należy zapisać w przedmiarze wskazane pozycje:

- montażu pom i dostawy pomp w pompowni ścieków
- brak - rurociągów
- brak – Zasów

Odpowiedź 4

Przedmiar ma charakter poglądowy. Należy doszacować kosztorys ofertowy do poszczególnych działów, zgodnie z projektem oraz zapisami SWZ.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie gdzie należy w przedmiarze dopisać pozycje dotyczące dostawy i montażu mieszadeł oraz przewodnic w zbiorniku, które występują w opisie dokumentacji.

Odpowiedź 5

Przedmiar ma charakter poglądowy. Należy doszacować kosztorys ofertowy do poszczególnych działów, zgodnie z projektem oraz zapisami SWZ.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.02.2024 r z uwagi na przerwę zimową - ferie co powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na oferty od dostawców.

Odpowiedź 6

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.02.2024 w związku z licznymi pytaniami do postępowania oraz przez zmiany zapisów dotyczących gwarancji w treści SWZ i projektu umowy.

Treść SWZ oraz treść projektu umowy po zmianie opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW
(-) Hubert Gruszczyński