

Przystajń, dnia 24.05.2022 r.

RI-KR.271.2.2022

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o zmianę parametru dotyczącego wymagań dla optymalizatora dotyczącego zakresu napięć MPPT z „10-80” na „16-80”. Określenie takich wymagań spowodowało, że na rynku nie ma dostępnych optymalizatorów spełniających wszystkie Państwa wymagania. Zmiana tego parametru na zakres od 16 do 80V pozwoli Wykonawcy na bezproblemowy i odpowiedni dobór urządzenia dla instalacji oraz pozwoli zredukować koszty jej budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie pod warunkiem spełnienia efektu energetyczno-ekologicznego.

Pytanie 2:

Proszę o dopuszczenie dla instalacji o mocy min. 4,32kWp inwertera z max. prądem wyjściowym na poziomie 6,4 A.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie pod warunkiem spełnienia efektu energetyczno-ekologicznego.

Pytanie 3:

Proszę o dopuszczenie dla jednofazowych instalacji o mocy min. 2,16 oraz 3,24kWp inwertera z max. prądem wyjściowym na poziomie 14,3A oraz maksymalnej mocy DC 4500W. Dla instalacji o podanych mocach nie ma konieczności aby parametr maksymalnej mocy DC wynosił aż 6000W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie pod warunkiem spełnienia efektu energetyczno-ekologicznego.

**/-/ Henryk Mach
Wójt Gminy Przystajń**