

L.p.	Nazwa	Typ	Un	Częstotliwość	Terminy badania
STACJA 1ST "STRZYŻA"					
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5	12-36kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U5-OWT-2-3/1-6,5-25(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
STACJA 2ST "NIEDŹWIEDNIK"					
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5	12-36kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
STACJA 3ST "BRĘTOWO"					
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5	12-36kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
STACJA 4ST "JASIEŃ"					
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5/4	12-36 kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024

7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"		co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
	STACJA 5ST "KIEŁPINEK"				
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5	12-36kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
	STACJA 6ST "MATARNIA"				
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5/4	12-36 kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
	STACJA 7ST "PORT LOTNICZY"				
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5/4	12-36kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		wg. potrzeb	---
4	Koc gaśniczy szklany	ESCT200 - 150		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
	Stacja 8ST "BANINO"				
1	Wskaźnik napięcia	AOWN-5/4	12-36 kV	1x w roku	04'2023
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	1x na 2 lata	04'2024
3	Koc gaśniczy szklany	ECST 200-150		wg. potrzeb	---
4	Uziemiacz przenośny	U3-0-WT-2-3/1-6,5-25-(I)(WR-2z)		---	---
5	Rękawica lewa dielektryczna	ELSEC 20	17 kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
6	Rękawica prawa dielektryczna	ELSEC 20	17 kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024
7	Półbuty gumowe elektroizolacyjne	"C"	20kV	co 6 miesięcy	03'2023; 09'2023; 03'2024; 09'2024