

I N F O R M A C J A
o skierowanych zapytaniach do SWZ
i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **TI.271.26.2022**

Nazwa zadania: **Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 07.04.2022r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający, mając na względzie wydatkowanie środków publicznych zmieni technologię wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni na nawierzchnię typu Natrysk przepuszczalny na warstwie dynamicznej ET?

Odpowiedź:

Obowiązuje technologia wykonania nawierzchni zgodna z projektem. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania nawierzchni wg wariantu przedstawionego powyżej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie warstw podbudowy (w przypadku zmiany nawierzchni) zgodnie z poniższym:

- nawierzchnia poliuretanowa Natrysk gr. 1,3 cm
- warstwa dynamiczna ET, gr. 3,5 cm
- warstwa wyrównująca z mialu kamiennego 0-4mm, gr. 2 cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0 – 31,5 mm, gr. 10 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 – 63 mm , gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku grubego, gr. 10 cm
- geowłóknina

Odpowiedź:

Uwzględniając odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1, Zamawiający nie potwierdza warstw podbudowy wg wariantu przedstawionego powyżej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, dbając o jakość nawierzchni, będzie wymagał minimalnych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej określonych powyżej?

Odpowiedź:

Uwzględniając odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1, Zamawiający nie określa parametrów dla nawierzchni poliuretanowej wg wariantu przedstawionego powyżej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie nawierzchni poliuretanowej będzie wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących nawierzchni określonych powyżej, jako przedmiotowe środki dowodowe?

Odpowiedź:

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni bieżni, zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

- 1) Badania na zgodność z normą DIN 18035-6 (bezpieczeństwo ekologiczne - zawartość pierwiastków śladowych),
 - 2) Autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **14 kwietnia 2022r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun
Burmistrz Dzierzgonia
Kierownik Zamawiającego