



BZP.271.32.2021.BD

Gorzów Wlkp., 12 października 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w ramach projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie w zakresie Zadania częściowego nr 2 – Roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu X (renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go Listopada)

Uzasadnienie faktyczne: W związku z negatywną opinią zarządcy drogi w sprawie rozkopania jezdni objętej gwarancją na roboty nawierzchniowe niezbędna staje się konieczność zmiany metody renowacji kanalizacji deszczowej w Al. 11 Listopada. Zmiana metody renowacji powoduje znaczną zmianę zakresu zamówienia, co sprawia że dalsze prowadzenie postępowania w tym zakresie staje się nieuzasadnione.

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

W zakresie Zamówienia częściowego nr 1 – Roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu IX (renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej);

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu filmów z inspekcji CCTV dla kanałów przewidzianych do renowacji? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź 1

Zamawiający jest w posiadaniu filmów z inspekcji dla zamówienia częściowego nr 1 (ul. Olimpijska) z dnia 08.06.2020r.

Zgodnie z pkt. 5.6. (Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót „w celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanałów deszczowych (stopnia oczyszczenia wewnętrznej powierzchni, wielkości ewentualnych ubytków i pęknięć – przed realizacją renowacji oraz prawidłowości wykonania zamówienia – po renowacji), należy przeprowadzić ich inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery CCTV z głowicą obrotową”.

Zgodnie z pkt. 1.3. (Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych) Projektu remontu, inspekcja TV kamerą – skanerem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej oraz studni, przed wykonaniem renowacji, po oczyszczeniu, z rejestracją obrazu, jak również inspekcja TV kamerą wszystkich przyłączy w celu oceny ich stanu technicznego należy do Wykonawcy robót.



Po wykonaniu renowacji - inspekcja TV kamerą – skanerem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej oraz studni z rejestracją obrazu.

Pytanie 2

Prosimy o informację, jaki jest stopień zamulenia kanałów przeznaczonych do renowacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie posiada informacji nt. stopnia zamulenia kanałów na odcinku zamówienia częściowego nr 1.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat miejsca składowania osadów powstałych z czyszczenia kanałów oraz kosztu ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i podanie kosztu.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada takich informacji. Koszt utylizacji odpadów leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Uwagą (dotyczącą obu zamówień) zawartą w SWZ, Zamawiający dopuści zastosowanie do renowacji metody CIPP rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzoną promieniami UV, bez szwu, o module sprężystości E min. 3000 N/mm² i sztywności obwodowej min. 2,0 kN/m².

Odpowiedź 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ i Projekcie remontu odnoszące się do Zamówienia częściowego nr 1.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy załączać do oferty dokumentów potwierdzających parametry zastosowanych materiałów, np. Krajową Deklarację Własności Użytkowych.

Odpowiedź 5

Na etapie składania ofert nie należy przedkładać kart materiałowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie materiałów spełniających wymogi określone w zamówieniu.

Pytanie 6

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego?

Odpowiedź 6

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. Roboty będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego, stanowiącej załącznik do zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz



niezbędnych do prowadzenia robót projektów warsztatowych oraz Projektu Tymczasowej Organizacji Robót. Powyższe projekty Wykonawca realizuje we własnym zakresie oraz przedkłada po zatwierdzeniu przez odpowiednie służby Zamawiającemu w celu weryfikacji zgodności prowadzonych robót z zatwierdzoną dokumentacją.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby inspekcję telewizyjną przedwykonawczą powykonawczą kanałów i studni przeprowadzić przy użyciu kolorowej i samobieżnej kamery CCTV z głowicą obrotową, czy też przy użyciu skanerem 3D?

Odpowiedź 7

Zgodnie z pkt. 5.6. (Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót „w celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanałów deszczowych (stopnia oczyszczenia wewnętrznej powierzchni, wielkości ewentualnych ubytków i pęknięć – przed realizacją renowacji oraz prawidłowości wykonania zamówienia – po renowacji), należy przeprowadzić ich inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery CCTV z głowicą obrotową”. Zamawiający dopuści zastosowanie technologii wyższej od wymaganej (jak skaner 3D) bez wpływu na cenę kontraktową.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że na studniach znajdujących się w jezdniach należy zamontować włazy dodatkowo osadzone w prefabrykowanej płycie betonowej - tzw. Zestaw naprawczy?

Odpowiedź 8

Przed rozpoczęciem zadania objętego zamówieniem, zostanie przeprowadzona przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku o dł. ok. 1 km (początek od skrzyżowania z Al.11-go Listopada), której zakres obejmuje m.in. regulację pionową studzienek deszczowych i kanalizacyjnych.

W ramach robót budowlanych realizowanych w zakresie Kontraktu IX (renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej) zostaną wykonane pozostałe roboty związane z renowacją wszystkich studni objętych zadaniem. Zamawiający potwierdza, że na studniach znajdujących się w jezdniach nie objętych zakresem przebudowy ul. Olimpijskiej należy zamontować włazy dodatkowo osadzone w prefabrykowanej płycie betonowej - tzw. Zestaw naprawczy (pkt. 1.2. – Zakres robót remontowych w Projekcie remontu).

Pytanie 9

Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.

Odpowiedź 9

Odpowiedź jak w pkt 2.

Pytanie 10

Prosimy o podanie średnic studni przewidzianych do renowacji w ramach Kontraktu IX (zamówienie częściowe nr 1).



Odpowiedź 10

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji studni.

Pytanie 11

Prosimy o podanie, o ile występują, wysokości kominów wraz ze wskazaniem numerów studni na których występują kominy.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji studni.

Pytanie 12

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać renowacje 22 kpl studni kanalizacji deszczowej. Prosimy o podanie średnicy i wysokości istniejących studni.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji studni.

Pytanie 13

Prosimy o zamieszczenie profilu kanalizacji deszczowej, zamieszczony jest tylko plan sytuacyjny.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie posiada profili kanalizacji deszczowej.

Pytanie 14

Prosimy o udostępnienie zestawienia wysokościowego studni przeznaczonych do renowacji.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji studni.

Pytanie 15

Prosimy o udostępnienie filmu z inspekcji TV.

Odpowiedź 15

Odpowiedź jak w pkt 1

Pytanie 16

Prosimy o podanie stopnia zamulenia kanału deszczowego i ilości oraz kodu osadu znajdującego się w kanale.

Odpowiedź 16

Odpowiedź jak w pkt 2



Pytanie 17

Czy zamawiający przyjmie bezpłatnie osady z czyszczenia kanału deszczowego? Prosimy o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie przyjmie osadów z oczyszczania kanałów. Koszt utylizacji odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 18

Prosimy o udostępnienie projektu odtworzenia nawierzchni dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni, ponieważ nie przewiduje naruszenia nawierzchni jezdni. Przed rozpoczęciem zadania objętego zamówieniem, zostanie przeprowadzona przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku o dł. ok. 1 km (początek od skrzyżowania z Al.11-go Listopada), której zakres obejmuje m.in. regulację pionową studzienek deszczowych i kanalizacyjnych. W ramach robót budowlanych realizowanych w zakresie Kontraktu IX (renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej) zostaną wykonane pozostałe roboty związane z renowacją wszystkich studni objętych zadaniem.

Pytanie 19

Prosimy o określenie rodzaju i ilości nawierzchni do odtworzenia.

Odpowiedź 19

Odpowiedź jak w pkt 18.

Pytanie 20

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 20

Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, iż na trasie kanałów przeznaczonych do renowacji istnieje tylko 1 przyłącze, które należy uszczelnić kształtką kapeluszową (zgodnie z pozycją TER)

Odpowiedź 21

Zamawiający nie posiada informacji o większej ilości kształtek kapeluszowych poza wskazaną w TER.



Pytanie 22

Wnosi się o usunięcie § 5 ust. 5 pkt 26. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy realizacji prac i do udostępnienia mu w tym celu terenu budowy. Jednoczesna obecność na terenie budowy innych podmiotów uniemożliwia, a w każdym razie istotnie utrudnia prawidłową realizację umowy.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Pytanie 23

Wnosi się o usunięcie § 5 ust. 9 pkt 3. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy realizacji prac i do udostępnienia mu w tym celu terenu budowy. Jednoczesna obecność na terenie budowy innych podmiotów uniemożliwia, a w każdym razie istotnie utrudnia prawidłową realizację umowy.

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy” oraz załącznika 1A do Formularza ofertowego „Tabela elementów rozliczeniowych”. Wyżej wymienione wzory o aktualnej treści stanowią załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe załączniki do SWZ zachowują ważność w odniesieniu wyłącznie do Zamówienia częściowego nr 1.

W odpowiedzi na pytania kierowane przez wykonawców zamawiający udostępnia także w formie załącznika nagranie z inspekcji TV dla kanałów ul. Olimpijskiej.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert. Termin składania ofert upływie 27.10.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godz. 10:15. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.11.2021 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta

Jacek Szymankiewicz