



Szczecin, dnia 19.07.2023 r.

WZZ-2375-28-771-07/23

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala wraz z rozbudową w celu utworzenia Centrum Diagnostycznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz dostarczenie urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”**

**Nr postępowania: 28/2023.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

**Pytanie nr 1, dotyczy Przedmiaru robót branży elektrycznej załącznik nr 8 do SWZ.**

Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego podane w przedmiarze robót w branży elektrycznej nie są zgodne pod względem ilości i parametrów technicznych podanych w branży architektonicznej na rzutach sufitów i w specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych. Prosimy o podanie właściwego przedmiaru robót branży elektrycznej.

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający zmodyfikował Przedmiar robót branży elektrycznej.**

**Przedmiar robót branży elektrycznej został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
dr Elżbieta Kasprzak**

