

ZESTAWIENIE POWERZCHNI					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]	WYS. POM. [m]	KUBATURA [m3]
NR1.1	Zaplecze socjalne	Gres	24.32	3	72.96
NR1.2	Zaplecze sanitarne	Gres	8.89	2.5	22.23
NR1.3	Magazyn	Gres	6.84	2.5	17.1
NR1.4	Garaż	Posadzka betonowa przemysłowa	131.31	4.98	653.92
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	171.36[m2]		
		KUBATURA	637.53[m3]		
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	171.36[m2]		
		SUMA KUBATUR	637.53[m3]		

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (1,5) [cm]

LEGENDA:

Tabelka pomieszczeniowa

Oznaczenie pomieszczenia — *1.02 +20 °C / Φwym: 1117 W* — *Temp. w pomieszczeniu - zima* / *Obciążenie cieplne pomieszczenia*

Oz — 17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) - zasilanie - */prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/*
Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Op — 17 x 2,75 — Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) - powrót - */prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/*
Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Nastawa na zaworze — 2,00 — Grzejnik łazienkowy V&N tpyu COSMO T6

Typ grzejnika/wysokość — 21VM-S/600 720 mm — *Długość grzejnika*

UWAGI:

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2021
4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski
63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ UL. POZNAŃSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ				
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (STRAŻNICA OSP) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD TYUŁEM "BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOGUSZYNIE"				
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZMIENIA – Instalacja C.O.				
BRANŻA PROJEKTU	INSTALACJE SANITARNE	STADIUM PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY	PODPISY	NR RYSUNKU 3
PROJEKTANT	mgr inż. MARCIN WOŹNIAK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr.WKP/0250/POOS/05			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne nr ewid. UAN-8386/87/87 i UAN-8386/40/90			PODPIS	SKALA
OPACOWUJĄCY	MGR INŻ. FRANCISZEK KOWALSKI			PODPIS	1:100