

WC WISZĄCE I SPLUCZKA WC
W ZABUDOWIE G-K

UMYWALKA,
BATERIA NA UMYWALKOWA
ZLEW, BATERIA
ZLEWOZMYWAKOWA
BLAT KUCHENNY

ZABUDOWA MEBLOWA,
WISZĄCA
ZABUDOWA MEBLOWA,
PODBLATOWA

STÓŁ ROZKŁADANY/
MAŁA KONFERENCJA-
OPCJA SPOTKAŃ/NARAD
H par=70
H o = 191

NISKA SZAFKA NA DOKUMENTY
PÓŁKI ZAMKNIĘTE

SZAFKA NA ODZIEŻ WIERZCHNIA
ORAZ NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

NISKA SZAFKA NA DOKUMENTY
PÓŁKI ZAMKNIĘTE








H par=72
H o = 188








2 STANOWISKA KOMPUTEROWE





ZABUDOWA MEBLOWA,
WNĘKI, PÓŁKI OTWARTE

ZABUDOWA MEBLOWA,
WYSOKA SZAFKA NA DOKUMENTY
PÓŁKI ZAMKNIĘTE

LEGENDA

-  ROZDZIELNICA GŁÓWNA LOKALU
-  ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
PODTYNKOWY, IP44
-  ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY 230V/16A
PODTYNKOWY, IP20
-  ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 250V/16A
PODTYNKOWY, IP20
-  ŁĄCZNIK - PRZYCIŚK, 1-BIEGUNOWY 250V/16A
PODTYNKOWY, IP20
-  CZUJNIK OBECNOŚCI, NASUFITOWY, 360°
NASUFITOWY, IP44
-  WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 1m

-  A1 OPRAWA LED, PODTYNKOWA, IP20, 1500lm/12W
CAMELEON.MIDI.1T.LED 118 1500lm/12W 60st. IP20 pt.
-  A2 OPRAWA LED, NATYNKOWA, IP20, 1500lm/12W
CAMELEON.MIDI.1N.LED 140 1500lm/12W 60st. IP20 nt.
-  A3 OPRAWA LED, NATYNKOWA, IP20, 800lm/7W
CAMELEON.MINI.1N.LED 120 800lm/7W 60st. IP20 nt.
-  B1 OPRAWA LED, NATYNKOWA, IP20, 2250lm/20W
FX35.LED MP 1512 2250lm/20W IP20 nt./naścienny
-  B2 OPRAWA LED, NAŚCIENNA, IP20, 1500lm/13W
FX35.LED MP 1012 1500lm/13W IP20 naścienny
-  C1 OPRAWA LED, NATYNKOWA, IP65, 950lm/12W
MATE.LED R 80 950lm/10W IP65 nt.
-  D1 OPRAWA LED, NAŚCIENNA, IP44, 11W
ICE.LED 530 11W IP44 naścienny

-  AW1 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED
O CZASIE PODTRZYMANIA 1h, NASTROPOWA, IP65
LUN.LED 1x1TC1VWD IP65 nt.
-  AW2 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED
O CZASIE PODTRZYMANIA 1h, PODTYNKOWA, IP65
LUN.LED 1x1TC1VWD IP65 pt.
-  EW1 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED Z PIKTOGRAMEM
O CZASIE PODTRZYMANIA 1h, NAŚCIENNA, JEDNOSTRONNA, IP40
OP1.LED 1.2TC1 IP40 + piktogram jednostronny
-  AWz OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED
O CZASIE PODTRZYMANIA 1h, NASTROPOWA, IP65
OP3.LED-HO 4x1TC1WD N IP65

PROJEKT TECHNICZNY	WSELEKIE PRAWA ZASTRZEŻONE	DATA	MARZEC 2022		
1:50	ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 6/9 W BIELSKU-BIAŁYM	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Lanuszny	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz FRANOSZ
	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dominik KAWKA		
NR PROJEKTU	BRANŻA	NR WYSOKI			
22004	PT/PW	EL	IEL100		
ELBAR ENGINEERING					
INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁYM SP. Z O.O. UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA					
TEMA: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA					
LOKAL USŁUGOWY: Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 6/9					