

Dobromierz, dnia 28 kwietnia 2023 r.

### Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
**„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych**

1. W pozycji 40 ilość obróbek blacharskich jest liczona w tej samej wielkości co powierzchnia dachu. Czy to jest prawidłowo?

**Odp. Jest to omyłka w przedmiarze. Prawidłowa ilość w poz. 40 przedmiaru to 247,112 m<sup>2</sup>. Załączono poprawiony przedmiar.**

2. Poz. 55 przedmiaru "Odbudowa instalacji odgromowej na nową zgodnie z dokumentacją projektową" - przedmiar zakłada powierzchnię instalacji odgromowej 2.054,65 m<sup>2</sup>, przy braku dokumentacji projektowej wymienionej instalacji nie jest możliwe szczegółowe skalkulowanie ceny. Proszę o wyjaśnienie czy podany obmiar jest prawidłowy, bądź podanie zgodnego z założeniami projektowymi i załączenie rozwiązań projektowych w/w instalacji.

**Odp. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zakłada wymianę instalacji odgromowej 1:1. Podana w przedmiarze wielkość dotyczy orientacyjnej powierzchni dachu na której znajduje się instalacja odgromowa.**

3. Poz. 40 przedmiaru "Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm" - przedmiar zakłada powierzchnię obróbek blacharskich w wysokości 2.062,604 m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie czy obmiar jest prawidłowy, bądź podanie właściwego obmiaru obróbek blacharskich.

**Odp. Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.**

4. Dokumentacja projektowa nie zawiera rzutów i przekroi z podanymi wymiarami budynków będących przedmiotem opracowania. W celu właściwego skalkulowania oferty zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzuty i przekroje z podanymi wymiarami budynków.

**Odp. Inwestor nie dysponuje rzutami oraz przekrojami budynków. Do zakresu robót wystarczające są rysunki elewacji.**

5. Projekt umowy nie przewiduje terminu płatności za wystawione faktury Vat. Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie terminu płatności faktur.

**Odp. Zmianie ulega §5 pkt 12 umowy. Otrzymuje on brzmienie: „Termin płatności faktur wynosi 35 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”.**

W O J T  
Jerzy Ulbin

