

Chełmża, 15 grudnia 2022 r.

GMINA CHEŁMŻA

ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.24.2022

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”.

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Wykonawca w dniu 09.12.2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Pytanie 1. Dotyczy cz. 1 zadania nr 3 Prosimy o zamieszczenie poprawnych plików z działu 7. TOM IV(W) - PW - BRANŻA ELEKTROENE oraz 12. TOM VIII Kosztorysy inwestorskie - 3. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA i 4. BRANŻA TELETECHNICZNA

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedstawia ww. pliki

Pytanie 2. Dotyczy cz. 1 zadania nr 3 dot. SST D.05.03.05B - prosimy o dopuszczenie granulatu dla warstwy wiążącej. Specyfikacja te odwołują się do dokumentu WT-2 oraz norm, m.in. PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy, które dopuszczają stosowanie granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego warstwy wiążącej i wyrównawczej. Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz zapisom załączonej specyfikacji dla wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu do warstwy wiążącej

Pytanie 3. Dotyczy cz. 1 zadania nr 3 dot. SST D.05.03.05A - prosimy o dopuszczenie dla warstwy ścieralnej drogi mieszanki AC 11S w miejsce AC 8 S. Przy grubości warstwy 4 cm ze względu na bardziej odpowiedni szkielet mineralny mieszanka poprawi w znaczny sposób odporność nawierzchni na deformacje trwałe w czasie jej eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do warstwy ścieralnej drogi mieszankę AC 11 S w miejsce mieszanki AC 8 S.

Pytanie 4. Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu Polski Ład?

Odpowiedź: Zamawiający, co do zasady nie przewiduje, aby wykonawca (tak dla części I, jak i dla części II zamówienia) zakończył realizację robót przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 wzoru umowy. Mając, na uwadze, że zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, konieczne będzie wykonanie obu części zamówienia w tożsamym czasie, tak aby możliwe było złożenie przez zamawiającego wniosku o wypłatę Promesy. W związku z powyższym w Załącznikach nr 2a i 2b – wzór umowy przewidziano zapisy § 21 ust. 19. Oznacza to, że ewentualne skrócenie terminu realizacji zamówienia, a tym samym wcześniejsza płatność końcowa, będą możliwe jeżeli skrócenie terminu (o ten sam czas) będzie miało miejsce w przypadku realizacji I i II części zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert z 21 grudnia 2022 r. na 28 grudnia 2022 r. W związku z powyższym:

Rozdział XVII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres tj. do dnia **26 STYCZNIA 2023 r.** Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVIII pkt. 1 oraz pkt. 7 SWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings - w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28 grudnia 2022** roku do godziny **09:00**.

(...)

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **28 grudnia 2022 r.** o godzinie **09:30**. Otwarcie ofert nie jest jawne.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings (ID postępowania ID 701067).

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober

Zastępca Wójta

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.