

Wrocław, dnia 27 czerwca 2019 r.

WZ.5595.131.3.2019

Postanowienie nr WZ.5595.131.3.2019

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 kwietnia 2019 r. wraz z załączoną ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego Ireneusza Łopacińskiego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła dotyczącego budynków dydaktycznego „C” Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118-120 we Wrocławiu, **z określonymi następującymi wskazaniem:**

- 1. Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5 lx wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.**
- 2. Przeprowadzenie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postępowania/obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.**
- 3. Występowanie ponadnormatywnej szerokości korytarzy wynoszących 2,47 m.**
- 4. Wyposażenie pomieszczeń na poddaszu użytkowym w czujki pożarowe połączone do centrali oddymiania na klatkach schodowych.**
- 5. Zapewnienie alternatywnej drogi wewnętrznej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku budynku.**
- 6. Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pożarowej poprzez połączenie znaków B-32 „Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 „Znak informacyjny, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”.**

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach ww. „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w § 12 ust. 3 i ust. 10 – występowanie drogi pożarowej, z której możliwy jest wyjazd jedynie przez cofanie pojazdu na odcinku o długości 42 m – przy dopuszczalnej długości nie większej niż 15 m i występowanie dostępu do 15% obwodu zewnętrznego budynku przy wymaganym dostępie co najmniej 30% – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną”.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Ekspertyza techniczna z kwietnia 2019 r.

Adresat:

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Otrzymuje:

2. Lilianna Śliwowska
ul. Poziomkowa 16
55-003 Chrzastawa Mała

Do wiadomości:

3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Kręta 28
50-233 Wrocław

4. a/a
MB



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. brzg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego