



KLATKA SCHODOWA 2

pow. klatki schodowej = 15,40m²
 czynna pow. oddymiania = 0,77m²

KLATKA SCHODOWA 1

pow. klatki schodowej = 31,92m²
 czynna pow. oddymiania = 1,60m²

Dostosowanie wybranych obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wrocławiu do wymogów przeciwpożarowych wraz z koncepcją przebudowy - budynek "C" zadanie nr 4				
etap projektowy	Ekspertyza techniczna w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r poz. 1422 ze zm.)			kat. obiektu
PROJEKT BUDOWLANY				IX
adres inwestycji	działka nr 16, obr. POŁUDNIE, AM-25 ul. GRUNWALDZKA 37, 58-340 GŁUSZYCA			data
inwestor	UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU ul. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW			10.03.2019
rysunek	RZUT PODDASZA - budynek "C"			skala
branża	PRZECIWPOŻAROWA I BUDOWLANA			1:100
Autor:	rzeczoznawca ds. zab. ppoż.	mgr inż. Michał Nowaczyński	upr. 5557/2012	nr rysunku
Autor:	rzeczoznawca bud.	mgr inż. arch. Ireneusz Łopaciński	CRPrz-poz.355/02/R/C	
				6

KOMENDA WOJEWÓDZKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 we Wrocławiu