


RZUT PRZYZIEMIA - HALA TECHNOLOGICZNA



SCHEMAT WYMIANY ZESTAWU II STOPNIA 3-POMPOWEGO NA ZESTAW 6-POMPOWY.

Uwaga:

Nowy zestaw 6-pompowy i pompę płuczną włączyć do istniejącego układu technologicznego.
Nowa szafa sterownicza z falownikami dla każdej pompy zestawu pompowego i pompy płucznej.

Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Toruń Szosa Chełmińska 26		
Obiekt: Stacja uzdatniania wody we Mgowie. Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną .		
Adres: 87-214 Mgowo, dz.nr 104/6, obręb Bągart, gmina Płużnica.		
Inwestor: Gmina Płużnica, 87-214 Płużnica 60.		
Projektant	mgr inż. Adam Gowiński	
sieci i inst.san.	UAN-IV/8346/80/TO/88	
2023.06.	SKALA 1:50	
		Rysunek nr 1.